ООО «ИнТерм» 141190, МО, г.Фрязино, тер. Восточная заводская промышленная, д.26, помещ. 1-4, 6-8, этаж 1. тел. +7 495 665 60 12

15.08.2024 **Стоимость с НДС**

Наименование	Артикул	ед.	Рисунок	Производитель	Цена розница, руб.
Активный молниеприемник SCHIRTEC E.S.E.	**7000800**	шт		SCHIRTEC-S-AM E.S.E. (Австрия) ΔL:15m	**127 188**
	7000200	шт		SCHIRTEC-AS E.S.E. (Австрия) ΔL:30m	**171 463**
	7000400	шт		SCHIRTEC-DAS E.S.E. DAS (Австрия) ΔL:45m	**239 938**
	7000100	шт		SCHIRTEC-A E.S.E. (Австрия), ΔL:60m	**220 413**
	7000300	шт		SCHIRTEC-DA E.S.E. (Австрия) ΔL:60m	**288 750**
Счетчик ударов молний, механический, 6-цифровой	**7000600**	шт		SCHIRTEC SLSC-10 (Австрия)	**48 813**
Тестер для проверки молниеприемника	**7000500**	шт		SCHIRTEC SA-1T (Австрия)	**58 713**

Радиус защиты для молниеотводов **SCHIRTEC E.S.E**. (согласно стандарту NFC 12-102:2011)


Rp (м)	S-AM				S-AS				S-DAS				S-A / S-DA			
h, м	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
2	13	15	18	20	19	22	25	28	25	58	32	36	31	35	39	43
4	25	27	36	41	38	44	51	57	51	57	65	72	63	69	78	85
5	32	37	45	51	48	55	63	71	63	71	81	89	79	86	97	107
6	32	38	46	52	48	55	64	72	63	71	81	90	79	87	97	107
8	33	39	47	54	49	55	65	73	64	72	82	91	79	87	98	108
10	34	41	49	56	49	56	66	75	64	72	83	92	79	88	99	109
20	35	43	55	63	50	57	71	81	65	74	86	97	80	89	102	113
30	35	45	58	69	50	59	73	85	65	75	89	101	80	90	104	116

Пример для молниеотвода SCHIRTEC-A, ΔL:60 м

Частный дом - степень защиты I



Павильон размером 200м х 50м, степень защиты I




ПРИМЕР ЗАЩИТНОГО РАДИУСА




Заземление

Если h<28м - заземление проводят с одной стороны



Если h>28м - заземление проводят с двух сторон



Если A<B - заземление проводят с двух сторон

